

13. Nov. 2023

Kantonales Laboratorium, 8510 Frauenfeld

Gemeinde Uttwil
Herr Hanspeter Boltshauser
Zentrumsplatz 2
8592 Uttwil

Betriebsnummer: 9010522

Frauenfeld, 7. November 2023

Untersuchungsbericht 122303507 (Bitte diese Nummer in Korrespondenz angeben)

Grund Probenahme: Selbstkontrollauftrag
Datum Probenahme: 31.10.2023
Probenahme durch: Roland Roth

Proben und Untersuchungsziele

Proben-Nr.: 320621
Bezeichnung: 121: Willi Bühler, Gessenrüti, Milchzimmer ab Hahn
Untersuchungen: vgl. Prüfergebnisse

Proben-Nr.: 320622
Bezeichnung: 122: Wohnblock, Lehenweingarten 3, Waschküche ab Hahn
Untersuchungen: vgl. Prüfergebnisse

Prüfergebnisse

Probe	Parameter	Ergebnis	Limite
320621	Escherichia coli	nn KBE/100ml	
121	Enterokokken (Compass)	nn KBE/100ml	
	Aerobe mesophile Keime (30°C)	47 KBE/ml	
320622	Escherichia coli	nn KBE/100ml	
122	Enterokokken (Compass)	nn KBE/100ml	
	Aerobe mesophile Keime (30°C)	10 KBE/ml	

Legende: nn = nicht nachweisbar, KBE = koloniebildende Einheit

Angewandte Untersuchungsmethoden:


WS0032: E. Coli Trink- und Poolwasser
WS0031: Enterokokken Trinkwasser (intestinale Enterokokken)
WS0030: Aerobe mesophile Keime in Trinkwasser

Beurteilung (bezogen auf die erwähnten Proben und die durchgeführten Untersuchungen)

Die Proben entsprechen den lebensmittelrechtlichen Anforderungen.

Dieser Bericht darf nicht auszugsweise kopiert und nicht für Reklamezwecke verwendet werden. Details zu den eingesetzten Prüfverfahren, zur Messunsicherheit und zur Entscheidungsregel (siehe www.kantlab.tg.ch) sind auf Anfrage erhältlich.

Freundliche Grüsse
Kantonales Laboratorium
Abteilung Wasser



Dr. Sandro Brandenberger

- Rechnung Nr: 122303507