

16. April 2026

Kantonales Laboratorium, 8510 Frauenfeld

Gemeinde Uttwil  
Herr Hanspeter Boltshauser  
Zentrumsplatz 2  
8592 Uttwil

Betriebsnummer: 9010522

Frauenfeld, 14. April 2026

**Untersuchungsbericht 122601217***(Bitte diese Nummer in Korrespondenz angeben)*

Grund Probenahme: Amtliche Kontrolle  
Datum Probenahme: 09.04.2026  
Probenahme durch: Theres Buschor, Trink- und Badewasserkontrolle

**Proben und Untersuchungsziele**

Proben-Nr.: 338659  
Bezeichnung: 116: Wohnblock, Romanshorerstrasse 12, Waschküche ab Hahn / Aussenhahn  
Untersuchungen: vgl. Prüfergebnisse

Proben-Nr.: 338660  
Bezeichnung: 123: Jonas Züllig, Milchzimmer ab Hahn  
Untersuchungen: vgl. Prüfergebnisse

**Prüfergebnisse**

Probe	Parameter	Ergebnis	Limite
338659 116	Wassertemperatur	8.3 °C	
	Escherichia coli	nn KBE/100ml	
	Enterokokken (Compass)	nn KBE/100ml	
	Aerobe mesophile Keime (30°C)	8 KBE/ml	
338660 123	Wassertemperatur	9.2 °C	
	Escherichia coli	nn KBE/100ml	
	Enterokokken (Compass)	nn KBE/100ml	
	Aerobe mesophile Keime (30°C)	2 KBE/ml	

Legende: nn = nicht nachweisbar, KBE = koloniebildende Einheit

Angewandte Untersuchungsmethoden:

WS0021: Temperatur (vor Ort Messung)  
WS0032: E. Coli Trink- und Poolwasser  
WS0031: Enterokokken Trinkwasser (intestinale Enterokokken)  
WS0030: Aerobe mesophile Keime in Trinkwasser

Die Ergebnisse der Untersuchung werden unabhängig von der rechtlichen Beurteilung vollständig ausgewiesen.

**Beurteilung** (bezogen auf die erwähnten Proben und die durchgeführten Untersuchungen)

Die Proben entsprechen den lebensmittelrechtlichen Anforderungen.

Dieser Bericht darf nicht auszugsweise kopiert und nicht für Reklamezwecke verwendet werden. Details zu den eingesetzten Prüfverfahren, zur Messunsicherheit und zur Entscheidungsregel (siehe [www.kantlab.tg.ch](http://www.kantlab.tg.ch)) sind auf Anfrage erhältlich.

Freundliche Grüsse  
Kantonales Laboratorium  
Trink- und Badewasserkontrolle



Dr. Sandro Brandenberger