

Kantonales Laboratorium, 8510 Frauenfeld

Gemeinde Uttwil
Herr Hanspeter Boltshauser
Zentrumsplatz 2
8592 Uttwil

Betriebsnummer: 9010522

Frauenfeld, 14. Juli 2026

Untersuchungsbericht 122602354*(Bitte diese Nummer in Korrespondenz angeben)*

Grund Probenahme: Selbstkontrollauftrag
Datum Probenahme: 07.07.2026
Probenahme durch: Roland Roth

Proben und Untersuchungsziele

Proben-Nr.: 340697
Bezeichnung: 111: A. Manser-Stacher, Dozwilerstrasse 20, Sonnenhof, Milchraum ab
Hahn (v. Amriswil)
Untersuchungen: vgl. Prüfergebnisse

Proben-Nr.: 340698
Bezeichnung: 119: Schulanlage Ost WC EG
Untersuchungen: vgl. Prüfergebnisse

Prüfergebnisse

Probe	Parameter	Ergebnis	Limite
340697 111	Escherichia coli Enterokokken (Compass) Aerobe mesophile Keime (30°C)	nn KBE/100ml nn KBE/100ml 8 KBE/ml	
340698 119	Escherichia coli Enterokokken (Compass) Aerobe mesophile Keime (30°C)	nn KBE/100ml nn KBE/100ml 1 KBE/ml	

Legende: nn = nicht nachweisbar, KBE = koloniebildende Einheit

Angewandte Untersuchungsmethoden:

WS0032: E. Coli Trink- und Poolwasser
WS0031: Enterokokken Trinkwasser (intestinale Enterokokken)
WS0030: Aerobe mesophile Keime in Trinkwasser

Beurteilung (bezogen auf die erwähnten Proben und die durchgeführten Untersuchungen)

Die Proben entsprechen den lebensmittelrechtlichen Anforderungen.

Dieser Bericht darf nicht auszugsweise kopiert und nicht für Reklamezwecke verwendet werden. Details zu den eingesetzten Prüfverfahren, zur Messunsicherheit und zur Entscheidungsregel (siehe www.kantlab.tg.ch) sind auf Anfrage erhältlich.

Freundliche Grüsse
Kantonales Laboratorium
Trink- und Badewasserkontrolle



Dr. Sandro Brandenberger

- Rechnung Nr: 122602354