

## Wasserversorgung 8592 Uttwil – Merkblatt für Hauseinführungen Wasser

Die Hauseinführung Wasser ist vor Baubeginn mit dem Technischen Leiter der Wasserversorgung abzusprechen. Die neue Zuleitung wird durch den Wasserwart zu Lasten der Bauherrschaft erstellt. Um Dichtigkeitsprobleme zu vermeiden, sind die verschiedenen Varianten der Wassereinführung auf diesem Merkblatt aufgeführt. Bei anderen Lösungen lehnt die Wasserversorgung Haftungsansprüche bei Undichtigkeiten ab.

### Neubau

**Variante 1:** Futterrohr, geliefert durch Wasserwart, wird in Beton eingelegt.  
Tiefe ca. 1.2m unter fertig Terrain.

**Variante 2:** Nachträgliche Kernbohrung mit Durchmesser 100mm (+/- 2mm) erstellen. Tiefe ca. 1.2m unter fertig Terrain.

### Umbau

**Variante 1:** Kernbohrung mit Durchmesser 100mm (+/-2mm) erstellen.  
Tiefe ca. 1.2m unter fertig Terrain.

**Variante 2:** Wird bei losem Mauerwerk angewendet. Futterrohr, geliefert durch Wasserwart, wird bauseits durch Baumeister eingemauert.  
Tiefe ca. 1.2m unter fertig Terrain.

05.11.2020  
Hanspeter Boltshauser  
Techn.Leiter  
Wasserversorgung Uttwil